



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията	
София 1000, ул. "Дякон Игнатий" №9, тел. 9409/503 666 662 650	
Reg. №	32 01-1359/20.М.15
Датум	

ДО

Потенциалните участници

в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Преустройството на IV-ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция „Координация на програми и проекти“, управляващ орган по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014-2020 г. – I и II ЕТАП“

Относно: разяснение № 2 по документация за участие в посочената обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Раздел IX. т. 1 от документацията за участие, давам следното разяснение по постъпилите въпроси:

ВЪПРОС № 1:

Моля потвърдете мерната единица по позиция етап 1, „2. Кофраж за бетонови конструкции“?

ОТГОВОР № 1:

В ценовата оферта - Приложение 1а към документацията за участие, Раздел I. „ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА“ единичната мярка за позиция 2 „Кофраж за бетонови конструкции“, вместо кубичен метър (м3) да се чете квадратен метър (м2).

ВЪПРОС № 2:

В количествената сметка е изписано „Монтаж на ламиниран паркет“, следва ли да се разбира „Доставка и монтаж на ламиниран паркет“?

ОТГОВОР № 2:

Да, следва да се разбира доставка и монтаж на ламиниран паркет.

ВЪПРОС № 3:

В документацията липсват технически параметри на ламиниран паркет. Моля посочете дебелина и шарка?

ОТГОВОР № 3:

Ламинираният паркет посочен в ценовата оферта /приложение 1а и приложение 1б/, съгласно еврокод EN 13329 трябва да е клас 33 AC-5 за износоустойчивост, /за интензивно натоварени обществени помещения/ и с дебелина 10 мм.

Шарката на ламинирания паркет ще бъде определена съобразно проекта за вътрешно обзавеждане на обекта. Този проект не е предмет на настоящата процедура.

ВЪПРОС № 4:

Моля посочете техническите характеристики за PVC дограма /коэффициент на топлопреминаване, шумоизолация, светлопропускливост и др./?

ОТГОВОР № 4:

Съгласно документацията за участие е предвидена PVC бяла, петкамерна дограма и остъкляване със стъклопакет - 1 нискоемисионно стъкло и обков за двойно отваряне.

Техническите характеристики следва да отговарят на минималните изисквания за изпълнение на петкамерна PVC дограма.

ВЪПРОС № 5:

Моля посочете техническите характеристики за минерална вата в стени и над гипсокартон?

ОТГОВОР № 5:

Минералната вата предвидена влагане в преградни стени и за топлоизолация над гипсокартон е с дебелина посочени в документацията за участие и с коэффициент на топлопроводност $\lambda \leq 0.041$.

ВЪПРОС № 6:

За позиция „Доставка и монтаж на UPS 30kVA“ колко време да издържа тази мощност?

ОТГОВОР № 6:

Времето, което следва да издържа UPS 30kVA е (5-8 мин.), съгласно стандартните батерии за тази мощност.

С уважение,

Ивайло Московски
Министър на транспорта,
информационните технологии и съобщенията

