



Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
София 1000, ул. „Дякон Игнатий“ №9, тел. 9409/603 568 662 650

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

ДО

Потенциалните участници
в открита процедура за обществена поръчка с предмет: „Преустройството на IV-
ти етаж в сградата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, ул. „Гурко“ № 6 за нуждите на дирекция
„Координация на програми и проекти“, управляващ орган по ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура 2014-2020 г. – I и II ЕТАП“

Относно: *разяснение № 4 по документацията за участие в посочената обществена
поръчка*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Раздел
IX. т. 1 от документацията за участие, давам следното разяснение по постъпилите
въпроси:

ВЪПРОС № 1:

*В количествената сметка за етап 1, част Асансьори, е посочено, че новата
асансьорна уредба е с две спирки и ход на кабината 21,72 м. В същото време на
чертеж „План – кота +21,72 –IV-ти етаж, етап 1, е записано, че асансьорът е с
автоматични врати – 6 спирки-без машинно пом.“*

Моля да уточните какъв е верният брой спирки.

*Моля да уточните има ли изискване относно товароподемността, скоростта
на асансьора, брой лица и други технически характеристики.*

ОТГОВОР № 1:

Асансьорът следва да се избере в съответствие с шахтата, като минималните
размери следва да отговарят на изискванията на БДС EN 81-70 и член 51, 52 и 53 от
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с
увреждания.

Спирките са две, както е посочено в одобрената документация за участие.
Скорост на асансьора- по-голяма или равна на 1м/сек. и товароподемност по-голяма
или равна на 800 кг.

ВЪПРОС № 2:

Моля да потвърдите, че новата асансьорна уредба за Етап 2 ще е с две стирки, съгласно текста в количествената сметка. Моля да уточните има ли изискване относно товароподемността, скоростта на асансьора, брой лица и други технически характеристики.

ОТГОВОР № 2:

Спирките са две, както е посочено в одобрената документация за участие. Скорост на асансьора- по-голяма или равна на 1м/сек. и товароподемност по-голяма или равна на 800 кг.

С уважение,

Ивайло Московски
Министър на транспортните технологии и
информационните технологии съобщенията



За МИНИСТЪР: ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР <i>Антон Цинев</i> Заповед за делегиране на правомощия № <i>РА-08-598/19.11.15</i>
--